

Начальнику РГУ  
«Отдел по ЧС Астраханского района  
Департамент по чрезвычайным  
Ситуациям Акмолинской области»  
Сералиеву А.Б.

АКМОЛА ОБЛЫСЫ БОЛИМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
АСТРАХАН АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ  
ЖАЛТЫР АУЫЛЫНЫҢ № 2 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  
МЕКТЕБІ ҚОҒАМДАНЫ ДИ. МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ  
\* \* \*  
№ 120  
«15» 06 2023

План устранения выявленных нарушений  
предписания №28 от 23.05.2023 года

№	Содержание работы	Сроки исполнения	
1	Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-технического минимума.	17.05.2023г.	При приеме на работу кочегаров на 2022-2023 уч. год планируется провести обучение
2	В помещении №3 (дежурного персонала) обеспечить биркой запасные ключи с надписью о его принадлежности к соответствующему (ключи от всех классов).	17.07.2023г.	Исправлено
3	Привести в соответствие требованиями план эвакуации людей при возникновении пожара.	17.07.2023г.	Исправлено
4	Места размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики ( ручные пожарные извещатели, огнетушители) обозначить знаками.	17.07.2023г.	Исправлено
5	Завести журнал практических тренировок по эвакуации людей (не реже 1 раза в полугодие) в произвольной форме.	17.07.2023г.	Исправлено
6	В тренажерном корпусе установить автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре.	17.07.2023г.	Подана заявка в ОО
7	В кабинете №23 устранить устройства решеток на окнах.	17.07.2023г.	Исправлено
8	Устранить хранение и складирование в подвальном помещении, горючие вещества и материалы.	17.07.2023г.	Исправлено
9	Обеспечить открывание двери по направлению выхода из здания.	17.07.2023г.	Исправлено
10	В кабинете мастерской эвакуационный выход открыть изнутри, установить запор, на двери который обеспечивает возможность их свободного открывания в случае эвакуации из здания.	17.07.2023г.	Исправлено
11	На дверях эвакуационного выхода в помещении № 27,28 (столовая, спортивный зал) в коридорах 1,2,3	17.07.2023г.	Подана заявка в ОО

	этажах световой знак пожарной безопасности «Выход» привести технически-исправное состояние.		
12	В коридоре школы на 1,2,3 на полу устранить применение горючих материалов для отделки и облицовки на путях эвакуации (линолеум).	17.07.2023г.	Подана заявка в ОО
13	В мини-центре на путях эвакуационного выхода ковер прикрепить к полу.	17.07.2023г.	Исправлено
14	В подвальном помещении, на лестничной площадке 3 этажа обеспечить эксплуатацию светильников с плафонами.	17.07.2023г.	Исправлено
15	Устранить складирование у электрических щитов, горючих веществ и материалов (в том числе легковоспламеняющихся).	17.07.2023г.	Исправлено
16	В кабинете №42, подвальном помещении устранить монтаж токоведущих частей по горючему основанию демонтировать розетку.	17.07.2023г.	Исправлено
17	В тренажерном корпусе обеспечить скрутки в специальных зажимах электрических проводов.	17.07.2023г.	Исправлено
18	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре.	17.07.2023г.	Подана заявка в ОО
19	На объекте оборудованном системами и установками пожарной автоматики, обеспечить технической документации.	17.07.2023г.	Исправлено

Директор КГУ «Общеобразовательная школа №2 села Жалтыр»



А. Серикбаева