

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 28/_____

Астраханский с.о.
Место составления

23.05.2023 г.
Время 12:38

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 28 от 02.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

910940000100, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»;., АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Жалтыр. Мира (УЛИЦА), 91.

5. Период проведения профилактического контроля 17.05.2023 - 23.05.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»;

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Незначительное	Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В помещении № 3 (дежурного персонала) обеспечить биркой запасные ключи с надписью о его принадлежности к соответствующему замку (ключи от всех классов). Основание: пункт 10 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г. ; срок устранения: 17.07.2023
3	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Привести в соответствие требованиями план эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
4	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Места размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, огнетушители) обозначить знаками. Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
5	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал практических тренировок по эвакуации людей (не реже 1 раза в полугодие) в произвольной форме. Основание: пункт 14 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
6	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В тренажерном корпусе установить автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре. Основание: пункт 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
7	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете № 25 устранить устройства решеток на окнах. Основание: подпункт 8 пункта 24 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;


			срок устранения: 17.07.2023
8	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить хранение и складирование в подвальном помещении, горючие вещества и материалы. Основание: подпункт 1 пункта 24 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
9	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить открывание двери по направлению выхода из здания. Основание: пункт 33 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
10	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете мастерской эвакуационный выход открыть изнутри, установить запор, на двери который обеспечивает возможность их свободного открывания в случае эвакуации из здания. Основание: пункт 34 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
11	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На дверях эвакуационного выхода в помещении № 27,28 (столовая, спортивный зал) в коридорах 1,2,3 этажах световой знак пожарной безопасности "Выход" привести технически-неисправное состояние. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
12	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В коридоре школы на 1,2,3 на полу устранить применение горючих материалов для отделки и облицовки на путях эвакуации (линолеум). Основание: подпункт 3 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
13	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В мини центре на путях эвакуационного выхода ковер прикрепить к полу. Основание: пункт 38 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023

14	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещении, на лестничной площадке 3 этажа обеспечить эксплуатацию светильников с плафонами. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.; срок устранения: 17.07.2023
15	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить складирование у электрических щитов, горючих веществ и материалов (в том числе легковоспламеняющихся). Основание: подпункт 6 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
16	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете № 42, подвальном помещении устранить монтаж токоведущих частей по горючему основанию демонтировать розетку, светильник. Основание: пункт 79 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.; срок устранения: 17.07.2023
17	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В тренажерном корпусе обеспечить скрутки в специальных зажимах электрических проводов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
18	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре. Основание: пункт 6 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023
19	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На объекте оборудованном системами и установками пожарной автоматики, обеспечить технической документации. Основание: подпункт 7 пункта 70 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 17.07.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Баршанов И.М. 

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 13 » 05 2013 г.

