

Астраханский с.о.
Место составления

14.04.2026 г.
Время 18:09

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 27 от 26.03.2026 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку КАЙРОЛЛИЕВ АСХАТ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - Старший инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района" Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

910940000100, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»; АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Жалтыр, Мира (УЛИЦА), 91.

5. Период проведения проверки 07.04.2026 - 14.04.2026

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»;

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Значительное	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		пожарной автомат (ручные пожарные извещатели) обозначить знаками. Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. срок устранения: 12.06.2026
2	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Очистить территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов. Основание: пункт 59 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г срок устранения: 12.06.2026
3	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	На объекте обеспечить наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей). Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г срок устранения: 12.06.2026
4	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 2 этаже в актовом зале устранить на пути эвакуации порог, препятствующее свободной эвакуации людей из здания (пандус). Основание: подпункт 2 пункта 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. срок устранения: 12.06.2026
5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете № 36, 41 электрические розетки привести в исправное состояние, а так же в кабинете физики, на 1 этаже возле лестничной площадке привести в исправное состояние светильник и впредь запретить эксплуатацию с нарушением конструкции и системы защиты. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. срок устранения: 12.06.2026
6	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В кабинете методиста демонтировать горючий материал (пенопласт).

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		Основание: пункт 79 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г. срок устранения: 12.06.2026
7	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В коридоре 2 этажа обеспечить соединением электрических проводов при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г срок устранения: 12.06.2026
8	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Произвести хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении или в специально выделенной площадке. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. срок устранения: 12.06.2026
9	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить специально отведенные места, исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой. Основание: пункт 113 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. срок устранения: 12.06.2026

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Исмаилов И.И.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« ____ » _____ 20__ г.

Начальнику РГУ
«Отдел по ЧС Астраханского района»
подполковника Гражданской защиты
Кенжебек С.О.

№ 125

12 06 26 Согласно акта о результатах профилактического контроля с посещением объекта №27 от 14.04.2026 года в области пожарной безопасности предоставляем вам информацию по устранению выявленных нарушений.

№	Содержание работы	Сроки исполнения	Примечание
1	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели) обозначить знаками	12.06.2026г.	Устранено
2	Очистить территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов	12.06.2026г.	Устранено
3	На объекте обеспечить наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	12.06.2026г.	Устранено
4	На 2 этаже в актовом зале устранить на пути эвакуации порог, препятствующее свободной эвакуации людей из здания (пандус).	12.06.2026г.	Устранено
5	В кабинете №36, 41 электрические розетки привести в исправное состояние, а также в кабинете физики, на 1 этаже возле лестничной площадки привести в исправное состояние светильник и впредь запретить эксплуатацию с нарушением конструкции и системы защиты.	12.06.2026г.	Устранено
6	В кабинете методиста демонтировать горючий материал (пенопласт)	12.06.2026г.	Устранено
7	В коридоре 2 этажа обеспечить соединением электрических проводов при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.	12.06.2026г.	Устранено
8	Произвести хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении или в специально выделенной площадке.	12.06.2026г.	Устранено
9	Обеспечить специально отведенные места, исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой.	12.06.2026г.	Устранено

Директор КГУ «Общеобразовательная школа №2 села Жалтыр»



А. Серикбаева

"Государственное учреждение "Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован

за № 2611360003000012/00063 17.06.2026 г.

Зарегистрировал БИМЕНДИН ЖОМАРТ АМАНКЕЛЬДИЕВИЧ

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ

№ 63

16.06.2026 г.

1. Наименование государственного органа Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки

КАЙРОЛЛИЕВ АСХАТ АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - Старший инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района" Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

КЕНЖЕБЕК СӘБИТ ӨМІРБЕКҰЛЫ - Начальник

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки

не привлекались

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки), его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер, участок территории

910940000100, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Жалтыр отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»; АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Жалтыр, Мира (УЛИЦА), 91

5. Предмет назначенной проверки

Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867

О гражданской защите (Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.)

6. Срок проведения проверки 17.06.2026 - 29.06.2026

7. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые обязательные требования которых подлежат проверке контроль устранения нарушений являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования пп.2-1) п.5 ст.144 ПК РК контроль устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования

8. Проверяемый период 14.04.2026 - 12.06.2026



9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты
КЕНЖЕБЕК СЭБИТ ӨМІРБЕКҰЛЫ

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.